ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

област Софийска, ул. „Търговска” 134
кмет - 07120 / 21-21
e-mail: obshtinadb@abv.bg , www.dolna-banya.net

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОЛНА БАНЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
15.09. 2021 г.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
тел.: 07120/2121 факс: 07120/2120
Изх. №08-08-105/14.09.2021 г.

ДОКЛАДНА - ЗАПИСКА

от

Владимир Джамбазов – Кмет на Община Долна баня

Относно: Искане на становище относно заустването на дъждовни и условно чисти води от хотелски комплекс на фирма „Аква Термала” ЕООД в коритото на „Селско дере”, гр. Долна баня

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинска администрация е постъпило искане от „Аква термала” ЕООД с искане на становище относно заустването на дъждовни и условно чисти води от хотелски комплекс на фирма „Аква Термала” ЕООД, който е проектиран в УПИ VIII-1686, кв. 69 по плана на град Долна баня, в коритото на „Селско дере” – публична общинска собственост, гр. Долна баня, община Долна баня, определени като води по чл.19, ал.1 от Закона за водите.

На обекта на заявителя ще се формират три вида отпадъчни води:

- Битови - с приемник градска канализация;
- Условно чисти – от изпразване на плувни басейни с цикъл на изпразване три пъти в годината и среден дебит при изпразване 3л/сек;
- Дъждовни отпадъчни води, от покриви, зелени площи и плочници с максимален дебит 44л/сек.

Предложено е отвеждането на дъждовните води и водите от изпразване на плувните басейни да се осъществява в „Селско дере” – публична общинска собственост.

Съгласно „НАРЕДБА № 2 ОТ 8 ЮНИ 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване” не се счита за заустване на отпадъчни води:

- изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти;
- изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води;

- изпускането на води от плувни басейни в повърхностни води, без тези от промивка на филтрите и от измиване на басейните;

Компетентен орган за издаване на разрешителното е директор на басейнова дирекция след подаване на комплект от документи от страна на заявителя. Един от тях е съгласувателно становище от общинска администрация за води по чл.19, ал.1 от Закона за водите.

Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите предлагам Общински съвет Долна баня следния

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отвеждане на дъждовни и условно чисти води от хотелски комплекс на фирма „Аква Термала" ЕООД, който е проектиран в УПИ VIII-1686, кв. 69 по плана на град Долна баня, в коритото на „Селско дере" – публична общинска собственост, гр. Долна баня, община Долна баня при спазване на условията и ограниченията поставени от компетентния държавен орган – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" – гр.Пловдив след приключване на административната процедура по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Прилагам:

1. Искане с вх.№ 26-00-220/10.08.2021 год.;
4. Ситуация на хотелския комплекс с нанесени канализационни мрежи.

ВЛАДИМИР [redacted] ОВ
Кмет на Об[redacted]аня

Изг.: П.Кавалиерату

Съгл.: Н. Арнаудск[redacted]

Съгл.: Я.Саздов[redacted]